

Nr postępowania: DAT.TP.JCA.270.01.2026

Suwałki, 16.04.2026 r.

## WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SWZ

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę Jaćwieskiego Centrum Archeologicznego w Suwałkach.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 4 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawa pzp”, informuje, że złożono pytania do SWZ na które udzielono odpowiedzi:

### **Pytanie nr 3**

Proszę o załączeniu projektów bram lub opisów z czego mają być wykonane: Brama dwuskrzydłowa otwierana ręcznie wypełniona panelem 5,0x2,0m Brama dwuskrzydłowa otwierana ręcznie wypełniona panelem 6,0x2,0m Brama przesuwna dwuczęściowa z jednym skrzydłem otwieranym ręcznie 10,0x2,0m z napędem

### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia i uzupełnia Opis Przedmiotu Zamówienia na budowę Jaćwieskiego Centrum Archeologicznego w Suwałkach o Zał. nr 1a \_Projekt ogrodzenia JCA (w załączeniu).

### **Pytanie nr 4**

Proszę o informację czy gonty mają być z drewna świerkowego czy modrzewiowego, czy mają być impregnowane oraz czy pokrycie ma być na "pojedynczo" czy "podwójnie". bez tej informacji nie można określić kosztów pokrycia dachów. Proszę również o przesunięcie terminu składnia ofert, gdyż w przeciągu 1 dnia nie zdążymy uzyskać oferty na dachy Wygenerowano na Platformie e-Zamówienia 1

#### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający wyjaśnia, że rodzaj pokrycia dachowego występującego w Opisie przedmiotu zamówienia pod nazwą „gont drewniany” powinien mieć formę dranic tj. desek o różnej długości. z drzewa iglastego świerkowego lub sosnowego, wykonanych ręcznie za pomocą łupania i impregnowanych za pomocą impregnatu bezbarwnego. Pokrycie powinno być wykonane pojedynczo; układanie dranic na zakładkę minimum ich 1/2 długości, rozpoczynając od okapu dachu. Mocowanie dranic za pomocą drewnianych kołków.

Zmiany SWZ stają się wiążące z chwilą ich wprowadzenia.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.