



**Beton:**  
Fundamenty:  
Klasa betonu: C25/30 (B30)  
Max. stosunek w/c: 0,60  
Min. zawartość cem.: 280 kg/m<sup>3</sup>  
Inne wymagania: -

Pozostałe el. konstrukcyjne:  
Klasa betonu: C20/25 (B25)  
Max. stosunek w/c: 0,65  
Min. zawartość cem.: 260 kg/m<sup>3</sup>  
Inne wymagania: -

**Beton podkładowy:** C12/15  
**Stal zbrojeniowa:** A-IIIN, B500SP, C

**Otulina:**  
Fundamenty  $C_{nom,góra}=40mm$   
 $C_{nom,dół/bok}=50mm$   
Ściany żelbetowe  $C_{nom,wew}=25mm$   
 $C_{nom,zew}=50mm$   
Płyta żelbetowa  $C_{nom,góra/bok}=50mm$   
 $C_{nom,dół}=25mm$   
 $C_{nom}=25mm$

Pozostałe el. konstr.  
Klasy ekspozycji:  
Fundamenty XC2  
Pozostałe el. konstr. XC1

- Oznaczenia:**
- Rz.G - Rzędna góry
  - Rz.D - Rzędna dołu
  - Sc.Ż - ściana żelbetowa gr. Xcm
  - St.Ż - słup żelbetowy
  - ST. - stopa fundamentowa
  - ŁF. - ława fundamentowa
  - Pl.F.Ż - płyta fundamentowa
  - B.D - belka drewniana
  - J.D - jętka drewniana
  - K.D - krokiew drewniana
  - Kk.D - krokiew koszowa drewniana
  - Kn.D - krokiew narożna drewniana
  - Kl.D - kleszcze drewniane
  - M.D - miecz drewniany
  - Mr.D - murlata drewniana
  - Pp.D - płatew pośrednia drewniana
  - Pk.D - płatew kalenicowa
  - Pd.D - podwalina drewniana
  - Sc.D - ściana drewniana gr. Xcm
  - Sł.D - słup drewniany
  - TP.S - taśma perforowana stalowa
  - W.D - wiatrownica drewniana
  - Wm.D - wymian drewniany
  - XX.X b x h - przekrój o wymiarach b cm x h cm (szer. x wys.)
  - XX.X Ød - przekrój o średnicy d cm

**Drewno:**  
Konstrukcja dachu C24  
Pozostałe el. konstr. C24

Poziom ±0,00= 191.50 m.n.p.m

|                             |  |                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| 00                          | 04.2025  | Wydanie                    |
| Nr                          | Data   | Opis                       |
| Rewizje                     |  |                            |
| Nazwa inwestycji:           | Jaćwieskie Centrum Archeologiczne w Suwałkach                    |                            |
| Inwestor:                   | Muzeum Okręgowe w Suwałkach<br>ul. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki |                            |
| Lokalizacja inwestycji:     | dz. nr 20027, 20028/1, ul. Studzieniczne, Suwałki                |                            |
| Etap:                       | Projekt techniczny   |                            |
| Treść rysunku:              | Przekrój 2-2 Pawilonu 2  |                            |
| Główny Projektant:          | mgr inż. Andrzej Nalepka<br>nr upr.: MAP/0408/ POOK/12           |                            |
| Projektant:                 | mgr inż. Małgorzata Pietra-Kozak<br>nr upr.: MAP/0388/ POOK/14   | Data:<br>Kraków, 04.2025   |
| Zespół projektowy:          | mgr inż. Robert Kowalcze<br>mgr inż. Agnieszka Mermer            | Branża:<br>Konstrukcja     |
| Numer rysunku<br>- Rewizja: | KT-204-00  | Format/Skala:<br>A3 / 1:50 |